



Vrata s vlastnostmi požární odolnosti a / nebo kouřotěsnosti určená pro komerční, průmyslové a obytné objekty

Povinnost značení CE – právní rámec (pro vnitřní trh Evropské unie)

Právní rámec pro **povinné značení CE** a vystavování dokumentů jako jsou Osvědčení o stálosti vlastností (Certificates of Constancy of Performance) a Prohlášení o vlastnostech (Declarations of Performance - DoP) pro průmyslová vrata je primárně založen na

- Nařízení o stavebních výrobcích (The Construction Product Regulation - CPR)
- harmonizované technické normy pro výrobky (hEN) EN 13241 a EN 16034

• Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) – č. 305/2011

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) stanovuje jednotná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh Evropské unie. Nařízení je **závazným legislativním aktem**, který **musí být** uplatněn v celém svém rozsahu ve všech zemích Evropské unie. Tato povinnost je v ČR mimo jiné určena také zákonem 22/1997 Sb. v platném znění, v SR pak zákonem 133/2013 Z.z. v platném znění.

Výňatky z Nařízení – kapitoly II a III

1. Pokud se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma, která byla pro něj vydána, výrobce **musí vystavit prohlášení o vlastnostech vždy, když je takový výrobek uveden na trh**
2. Označení značkou shody CE se **musí připojit** k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vystavil prohlášení o vlastnostech
3. Výrobci **musí vypracovat prohlášení o vlastnostech a připojit označení CE**

Zda je norma pro daný výrobek harmonizovaná nebo není, lze zjistit v **Úředním věstníku** Evropské unie (OJEU), v němž jsou zveřejněny názvy harmonizovaných norem.

• EN 13241+A2 Vrata – norma výrobku, funkční vlastnosti (vydání 2016)

(EN 13241+A2 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard, performance characteristics (edition 2016))

Z níže uvedené tabulky (výňatek z OJEU) je zřejmé, že v OJEU je EN 13241 uvedena, což znamená, že norma je harmonizovaná a **označení CE je povinné** po skončení přechodného období. Od 1. listopadu 2019 **musí být ukončena platnost všech národních osvědčení, označení a dokumentů**, protože jejich užívání po tomto datu by bylo nezákonné. **Vystavení „Prohlášení o vlastnostech“ ve vztahu ke značení CE je povinností ve všech členských státech EU.**

ESO	Reference and title of the standard (and reference document)	Reference of superseded standard	Beginning of the coexistence period	End of the coexistence period
CEN	EN 13241:2003+A2:2016 Industrial, commercial, garage doors and gates - Product standard, performance characteristics	EN 13241-1:2003+A1:2011	01/11/2016	01/11/2019

Norma EN 13241 stanovuje bezpečnostní a funkční požadavky, kromě charakteristik požární odolnosti a kouřotěsnosti (uvedené v EN 16034), pro vrata v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech určených k instalaci:

- v oblasti pohybu osob,
- v oblasti, kde hlavním zamýšleným použitím je zajistit bezpečný vstup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami,
- v maloobchodních prostorech, které jsou určeny spíše pro vstup osob, než vozidel nebo zboží.



- **EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (vydání 2014)**

Norma EN 16034 k základní normě výrobků vrat EN 13241 doplňuje charakteristiky protipožární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Výrobky spadající do oblasti působnosti této normy jsou vrata určená k použití na požárních a/nebo kouřových úsecích a/nebo na únikových cestách, jako jsou buď:

- vrata v průmyslových nebo komerčních prostorech a/nebo garážová vrata, svinovací (rolovací) vrata nebo požárně odolné rolety určené k instalaci v prostorech v pohybu osob, a kde hlavním zamýšleným použitím je zajistit bezpečný vstup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami nebo
- svinovací (rolovací) vrata nebo požárně odolné rolety používané v maloobchodních prostorech, které jsou určeny spíše pro vstup osob, než vozidel nebo zboží.

Z níže uvedené tabulky (výňatek z OJEU) je zřejmé, že v OJEU je EN 16034 uvedena také, což znamená, že norma je harmonizovaná a **označení CE je povinné** po skončení přechodného období. Od 1. listopadu 2019 **musí být ukončena platnost všech národních osvědčení, označení a dokumentů týkajících se vrat s požární odolností a/nebo kouřotěsných** určených do průmyslových a komerčních prostorů, garáží a obchodů, protože jejich užívání po tomto datu by bylo nezákonné. **Vystavení „Prohlášení o vlastnostech“ ve vztahu ke značení CE je povinností ve všech členských státech EU.**

ESO	Reference and title of the standard (and reference document)	Reference of superseded standard	Beginning of the coexistence period	End of the coexistence period
CEN	EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics		01/11/2016	01/11/2019

NOTE: EN 16034:2014 shall only be applied together with either EN 13241:2003+A2:2016 or EN 14351-1:2006+A2:2016.

Vrata určená do průmyslu, komerčních prostorů, garážová vrata a brány tak, jak jsou popsány výše, zahrnují podle zamýšleného použití také uzávěry vyráběné společností Somati system s.r.o., a to těchto typů:

Typ uzávěru	Označení Somati system	Číslo certifikátu
Posuvné uzávěry (vodorovně posuvné)	SGS	1396-CPR-0131
Výsuvné uzávěry (svisle posuvné)	GGG	1396-CPR-0131
Sekční uzávěry	OGS	1396-CPR-0129
Rolovací uzávěry (svinovací lamelové)	RGS	1396-CPR-0175

Na tyto uzávěry i všechny uzávěry určené ke stejnému použití se vztahují dvě harmonizované výrobní normy EN 13241 a EN 16034. Od 1. listopadu 2019 musí způsob a systém značení CE uplatňovat všichni výrobci ve všech členských státech EU. Všem ostatním národním způsobům označování výrobků byla ukončena platnost a již není dovoleno je dále používat.

Somati system s.r.o.
Ing. Pavel Šebesta
psa@somati-system.cz


Jihlavská 510/2c, 664 41 Troubsko
DIČ: CZ29260159, www.somati-system.cz

